


鋼板熱浸鍍鋅
600x600x31.75mm

1.2英吋地基螺絲組
熱浸鍍鋅-12組

綁5分鐵筋-210公分長-49支
豎7層30公分-190公分長-49支
橫7行30公分-190公分長-49支

1. 鋼板結構 耐震不變型
2. 地基螺絲鋼材質熱浸鍍鋅
3. 地基螺帽鋼材質熱浸鍍鋅
4. 地基華司鋼材質熱浸鍍鋅
5. 地基板為鋼板材質熱浸鍍鋅
6. 固定框為鋼板材質熱浸鍍鋅
7. 地基座水泥墩尺寸-如圖示
8. 須植筋5分鋼筋再綁5分鋼筋
9. 3000Psi-以上預拌混凝土水泥





水泥墩邊
防滑溝



細部放大圖 A
比例 1 : 5

固定鋼索座熱浸鍍鋅
-6分4組

地表土面



底層20公分
用6分石頭

3000Psi-
以上預拌混凝土水泥

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：