



電氣試驗衝擊波電壓95KV
 乾燥耐壓1分鐘35KV
 注水耐壓10秒30KV
 高週波試驗200KHZ/3秒
 絕緣電阻2000M以上
 吸濕試驗280kg/cm²，保持5小時以上
 冷熱試驗溫差90度C，做10次

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

圖面名稱：絕緣礙子+5/8樁腳

材質：陶瓷+熱浸鍍鋅螺絲

單位：英制